

ПРОТОКОЛ № 8

Внеочередного заседания Правления СНТ «Колющенец»,
выбранного на ОС 28.06.22г.

17 декабря 2022г.

г. Челябинск

Присутствовали:

Председатель СНТ Плеханова Л.Ф.

Члены Правления: Чмерева И.М., Мещеряков Б.М., Новоселов Ю.Н.,
Бухарина Л.В.

Отсутствовал: Иванов О.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление членов правления с произошедшей аварией , обрывом кабеля 6 декабря, путей устранения и расходами связанный с ремонтом.

С повесткой все члены правления ознакомлены.

1 вопрос: Ознакомление.

Ответ:

Плеханова Л.Ф.:

6 декабря 2022г. в 8 часов 20 минут не стало света, оказалось, что произошла поломка на электросети. Сразу позвонили в МРСК, они обследовали поселок, там оказалось, что все исправно. Температура воздуха была -28 градусов. Вызвали из отпуска энергетика Сабанцева В.М. О поэтапной работе расскажет Чмерева И.М.

Чмерева И.М.:

6 декабря

8-20 – отключился свет во всем СНТ и прилегающем поселке на электровозной.

8-40- приехала ремонтная бригада из МРСК ленинского района.

8-50- приехал электрик и энергетик нашего СНТ.

11-00 – подключен к ээ поселок по запасной линии, в СНТ ээ нет. Аварийная бригада, выявила, что обрыв на территории СНТ.

До 16-00 – шла работы нашей энергослужбы по поиску обрыва.

17-00- выявили обрыв на промежутке от ТП на 21 улице до ТП на 10 улице.

17-30 – составлен « АКТ Технического расследования» , и отправлен в МРСК ленинского района.

18-00- дали ээ на улицы с 32 по 13. Вызвали лабораторию.

7-8 декабря

- Температура воздух -26 градуса, лаборатория не приехала из-за погодных условий.
- Смогли восстановить аварийный кабель, для подключения к ээ с 6 по 13 улицы меридианную часть. Подключили.
- Составили реестр домов, которые проживают круглый год , и к ним подключения нет. Протянули временное подключение, с постоянно плавающим напряжением от 180 до 240 Вт.
- Следим за работой ТП на 25 и 21 улицах. Провели техническую профилактику ТП на 21 улице, отключали ЭЭ на час с 14-00 до 15-00.
- Расчистили дорогу от снега , для беспрепятственного проезда лаборатории, на 10 улице. Так же убрали снег в районе ТП на 10 улице.

9 декабря.

9-00- приехала лаборатория

11-00- найден обрыв.

Обрыв кабеля произошел на 15 улице, участок 593. Владелец этого участка установил забор на кабель, повредив оплетку кабеля ямобуром, в результате, спустя время, в кабеле произошло замыкание.

11-30 – приехал хозяин участка. Старшая улицы поставлена в известность. Начали поиск услуг по копанию траншеи, для ремонта.

13-00- хозяин участка демонтировал забор

14-00- приехала бригада копателей, работа продолжилась до 17-00.

10 декабря.

9-00- приехала новая бригада копателей.

14-00- кабель откопан, разрыв найден, приступаем к ремонту.

16-00- кабель восстановлен, ээ подали в полном объёме на весь сад.

Плеханова:

В результате этой аварии, мы понесли следующие расходы:

За лабораторию (поиск обрыва) – 20000 руб.

За лабораторию (починка кабеля)- 85000

Копатели (первый день)- 3000руб..

Копатели (второй день)- 15000 руб.


Аренда отбойного молотка – 1500 руб.

Все расходы оплачены с нашего расчетного счета, согласно выставленным счетам. Предлагаю рассмотреть передачу наших сетей МРСК.

ПОСТАНОВИЛИ:


1. Утвердить сумму расходов на ремонт аварии, произошедшей на электросетях СНТ «Колющенец».
2. Вынести обсуждение о передаче сетей, на заседании Правления СНТ в конце января-начале февраля 2023 года, предварительно изучив этот вопрос.


Председатель Правления СНТ «Колющенец»

 = Л. Плеханова =

Члены:  = И. Чмерева=

= Б. Мещеряков =

 =Ю .Новоселов =

 = Л. Бухарина =